

Brzozów, 2013-02-06

Do oferentów

Numer sprawy: SUW-PGK 2/01/13

Dotyczy: przetargu „Przebudowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w Brzozowie”

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawa Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brzozowie w związku z pytaniami, modyfikuje SIWZ.

PYTANIA / WNIOSKI z dnia 04.02.2013 r.

1. Dotyczy zakresu sieci wodociągowej -

Według Ogłoszenia o zamówieniu SEKCJA II.1.3 oraz SIWZ 2.1. – (...) całkowita długość projektowanej sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami wynosi 1537 m (...) według SPTWiORB oraz dołączonego przedmiaru robót zakres sieci wodociągowej wraz z przyłączami jest większy i dotyczy to także np. ilości hydrantów.

Prosiłbym o podanie ilości/wartości które należy przyjąć do wyceny.

ODPOWIEDŹ:

Ad. 1. *Dziękujemy za zwrócenie uwagi na rozbieżności w SIWZ, dokumentacji i ogłoszeniu.*

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia należy przyjmować zgodnie z przedmiarem robót STWiORB, załączonymi do ogłoszenia w zamówieniu.

W opisie przedmiotu zamówienia winno być:

Długość przebudowanej sieci wodociągowej rozdzielczej wynosi 1368 m.

Na sieci wodociągowej przebudowanej zamontowane zostanie 14 hydrantów przeciwpożarowych nadziemnych DN80.

Łączna długość przebudowanych dziewięciu przyłączy wynosi 431 m.

Całkowita długość projektowanej sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami wynosi 1799 m.

W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje SIWZ:

1. Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Rozdział 2 SIWZ, strona 2,

• W SIWZ jest:

1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana istniejących wodociągów zaopatrujących w wodę mieszkańców budynków przy ul. ks. Bielawskiego, Plac Grunwaldzki, ul. Armii Krajowej, ul. Mickiewicza, ul. Parkowej i ul. Zdrojowej.

Długość przebudowanej sieci wodociągowej rozdzielczej wynosi 1255 m.

Na sieci wodociągowej przebudowanej zamontowane zostanie 11 hydrantów przeciwpożarowych nadziemnych DN80.

Łączna długość przebudowanych dziewięciu przyłączy wynosi 282 m.

Całkowita długość projektowanej sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami wynosi 1537m.

W SIWZ powinno być:

1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana istniejących wodociągów zaopatrujących w wodę mieszkańców budynków przy ul. ks. Bielawskiego, Plac Grunwaldzki, ul. Armii Krajowej, ul. Mickiewicza, ul. Parkowej i ul. Zdrojowej.

Długość przebudowanej sieci wodociągowej rozdzielczej wynosi 1368 m.

Na sieci wodociągowej przebudowanej zamontowane zostanie 14 hydrantów przeciwpożarowych nadziemnych DN80.

Łączna długość przebudowanych dziewięciu przyłączy wynosi 431 m.

Całkowita długość projektowanej sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami wynosi 1799 m.

2. Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Rozdział 11, strona 7, pkt 3

• W SIWZ jest:

Wadium wniesione w pieniądzu musi być na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert, tj. do godz. 10 00 dnia 11 lutego 2013 r.

• W SIWZ powinno być:

Wadium wniesione w pieniądzu musi być na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert, tj. do godz. 10 00 dnia 14 lutego 2013 r.

3. Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Rozdział 15, strona 9, pkt 1 i 3

• W SIWZ jest:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, ul. Legionistów 10, 36-200 Brzozów, pokój nr 3, w terminie do dnia 11 lutego 2013 roku, godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 11 lutego 2013 roku, godz. 11.00., w siedzibie jak wyżej, pokój nr 4

• W SIWZ powinno być:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, ul. Legionistów 10, 36-200 Brzozów, pokój nr 3, w terminie do dnia 14 lutego 2013 roku, godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 14 lutego 2013 roku, godz. 11.00., w siedzibie jak wyżej, pokój nr 4

W związku ze zmianą SIWZ zmieniono treść ogłoszenia i przedłużono termin składania ofert:

Oferenci zobligowani są do złożenia oferty zgodnej z powyższą modyfikacją i odpowiedziami na pytania. Nie złożenie oferty zgodnej z w/w modyfikacją może skutkować odrzuceniem oferty.

· GŁÓWNY KSIĘGOWY
CZŁONEK ZARZĄDU

dr Sabina Ostrowska

PREZES ZARZĄDU

PRZEDSIĘBIORSTWO *Józef Zagrobelny*
GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Sp. z o.o.
36-200 Brzozów, ul. Legionistów 10

tel. 13 43 415 91

Regon 371168663, NIP 686-000-09-71

KRS 0000189907 PKD(2004)-9602Z PKD(2007)3611Z